

# OSVĚDČENÍ

## O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU (nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	<b>ASITA spol. s r.o.</b>		
	V Mlejniku 611, 500 11 Hradec Králové		
IČ	62062158		
Název zařízení:	Rozvodná krabice		
Typové označení:	<b>RKZ 211</b> <b>RKZ 221</b>	- provedení na omítku - provedení do omítky	výrobce: <b>ASITA spol. s r.o.</b>
Čís. protokolu:	7395 8992	Kód: 555	ze dne: 17.6.2016

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

## ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 ed.2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.).

ČSN EN 50131-1 ed. 2	<b>vyhovuje</b>	ČSN EN 50130-5 ed.2

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	<b>3</b>	Riziko:	<b>Střední až vysoké</b>
Podmínky používání:			
Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.3.			
Platnost osvědčení:			
od 17.6.2016		do 16.6.2019	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 17.6.2016

Razítko a podpis:

