

ASITA® spol. s r. o.

V Mlejniku 611, 500 11 Hradec Králové

Tel/fax 49 5270128, tel 777912244

Email: asita@asita.cz

<http://www.asita.cz>

IČO : 62062158

DIČ : CZ 62062158

Zápis v OR při Kr. soudu v Hr.Kr. odd.C vl.7305

17.června 2016

Prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky

RK1S a RKZ – typové řady – rozvodné krabice pro zabezpečovací poplachové systémy - ZPS

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, jakožto výrobce a distributor pro ČR a státy EU, vydávám prohlášení o shodě na výrobky – rozvodné krabice pro zabezpečovací poplachové systémy – ZPS - typových řad RK1S a RKZ, tedy na výrobky RK1S-18S, RK1S-20P, RKZ111 a 121, RKZ211 a 221, RKZ113 a 123, RKZ213 a 223.

Rozvodné krabice jsou určeny pro systémy ZPS jako elektrické zařízení malého napětí do 50 V, SELV/PELV dle ČSN 332000-4-41.

Jsou určeny pro použití zejména uvnitř staveb, klasifikace prostředí - třída III - prostředí venkovní chráněné, krytí IP 41, splňuje podmínky normy ČSN EN 50131-1.


Přílohou je vždy "OSVĚDČENÍ" vydané akreditovanou zkušebnou.

Potvrzuji, že výrobky typové řady RK1S a typové řady RKZ jsou za podmínek obvyklého použití v zabezpečovacích poplachových systémech a při dodržení technických podmínek dle příslušného „Návodu na montáž“ bezpečné a nezávadné.

Potvrzuji, že jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech vyrobených rozvodných krabic typové řady RK1S a typové řady RKZ a tyto výrobky jsou a budou vyráběny ve stejném složení a provedení a stejnou technologií. Celá technologie výroby ve společnosti ASITA spol. s r.o. je pravidelně auditována Certifikačním orgánem č.3025.

Toto Prohlášení platí po dobu platnosti „OSVĚDČENÍ“ vydaného Akreditovanou zkušebnou TESTALARM Praha s.r.o.- platné do 16.června 2019.

Ing. Jan Pavlík,
jednatel společnosti.


.....
podpis

ASITA spol. s r.o.
V Mlejniku 611
500 11 Hradec Králové
tel./fax: 495 270 128
DIČ: CZ62062158 (1)

.....
razítko výrobce